



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шахты
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 г. Шахты, Ростовская область, 346200
E-mail: 104@rosnadzor.ru
«Единый телефон доверия» (800) 225-99-99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 500-32/2022/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«14» апреля 2022 г.
(дата)

г. Шахты
(город, село, район)

Дознаватель отдела ИД и ПР по городу Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Выгощников Роман Владимирович.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 500-32/2022
возбужденного в отношении должностного лица:
(название организации)

Лактионовой Раисы Сергеевны.
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение решения № 26 от «30» марта 2022 г. главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Иванова Л.А. в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Островского, 26. В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 2;
2. В связи с изменениями сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности, не представлена уточненная декларация пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3 ст. 64;
3. На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» абз. 5, п. 54;
4. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12.;
5. На путях эвакуации (коридор, классы) для отделки пола и потолка допускается применение горючих материалов, на которые не представлена документация, подтверждающая

класс пожарной опасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2, ст. 134;

6. Размещенные в здании плиты эвакуации не соответствуют действующим требованиям (не фотолюминесцентные). ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. п. 4.1, п. 4.5.1.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление, в течение месяца со дня его получения, и сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шахты УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенный по адресу: 346500, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 г. Шахты, Ростовская область, и о принятых руководством мерах направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности, исходя из полномочий и обязанностей организации по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, и за которые было привлечено к административной ответственности должностное лицо.

Вместе с тем, информирую Вас о том, что неисполнение настоящего представления, в указанный срок (1 месяц со дня получения), образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего представление)

Вьюнников Р.В.
(Фамилия, инициалы)

Представление получил:

Директор
(подпись)

14.14.2022
(дата, подпись)

Лактионова Р.С.
(Фамилия, инициалы)

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N входящего письма)